

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第26号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和4年度 建設改良事業 吉田町水道施設遠方監視装置更新工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸・大幡 地内		
	概 要	第1浄水場 計装テレメータ盤（屋内自立形） N=1面、テレメータ装置親局 N=1台 第1水源・除鉄除マンガン施設 テレメータ盤（屋内壁掛形） N=2面 テレメータ装置子局 N=1台、テレメータ装置増設ユニット N=1台 第3水源 テレメータ盤（屋内壁掛形） N=1面、テレメータ装置子局 N=1台		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和4年6月14日
	契約相手方 商号又は名称	シンク・エンジニアリング株式会社 東海支店		
	契約相手方 住 所	三島市中央町3-27		
	契 約 金 額	¥29,150,000-	契 約 日	令和4年6月14日
	着 手 日	令和4年6月20日	完 成 期 日	令和5年2月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>当町の水道施設は町内全域に点在しているが、各施設の稼働状況を集約して管理できるよう、第1浄水場内に親局となるテレメータ装置を設置し、それ以外の施設には子局となるテレメータ装置を配置している。これら設備は上記事業者が開発、設置したものであるが、供用開始後20年以上が経過し、装置の稼働が不安定な状況となってきたことに加え、メーカーの保守期間が超過していることから不具合が生じた部品の調達に支障をきたしている状況である。</p> <p>このような状況の中、令和2年度に策定した施設更新計画に基づき、親局となる第1浄水場及び子局となる第1水源、除鉄・除マンガン施設、第3水源のテレメータ装置の更新を当該工事で実施する。それ以外の水道施設については、それぞれの更新対象年度に工事を実施する計画となっている為、それまでの間は既設機器を使用することとしているが、これら機器は親局子局同士が同社製品でないと伝送路が成り立たない状況となる。</p> <p>以上の理由から、既設機器を開発、設置した上記業者を随意契約予定業者として選定した。</p>		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		