施設名：吉田町上水道（第４水源）　採水場所：大幡１２３３－１

項目	単位	基準値	2026/10/19 上水道	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
水温	℃	－	17.0	1	0	17.0	17.0	17.0	2026/10/19
気温	℃	－	27.9	1	0	27.9	27.9	27.9	2026/10/19
残留塩素濃度	mg/L	－	---	0	0	---	---	---	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	1	0	1	1	1	2026/10/19
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5	1	0	0.50	0.50	0.50	2026/10/19
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1	0	0.05	0.05	0.05	2026/10/19
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1	0	0.03	0.03	0.03	2026/10/19
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.008	1	0	0.008	0.008	0.008	2026/10/19
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.0	1	0	6.0	6.0	6.0	2026/10/19
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3	1	0	3.3	3.3	3.3	2026/10/19
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	53	1	0	53	53	53	2026/10/19
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	100	1	0	100	100	100	2026/10/19
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	1	0	7.1	7.1	7.1	2026/10/19
味	－	異常でないこと	---	0	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合						

施設名：吉田町上水道(第５水源)　採水場所：大幡８１８

項目	単位	基準値	2026/10/19 上水道	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
水温	℃	－	17.0	1	0	17.0	17.0	17.0	2026/10/19
気温	℃	－	26.2	1	0	26.2	26.2	26.2	2026/10/19
残留塩素濃度	mg/L	－	---	0	0	---	---	---	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	16	1	0	16	16	16	2026/10/19
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	1	0	0.40	0.40	0.40	2026/10/19
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.06	1	0	0.06	0.06	0.06	2026/10/19
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1	0	0.03	0.03	0.03	2026/10/19
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	0.000005未満	1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0	0	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.006	1	0	0.006	0.006	0.006	2026/10/19
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002	1	0	0.002	0.002	0.002	2026/10/19
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.3	1	0	6.3	6.3	6.3	2026/10/19
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.4	1	0	3.4	3.4	3.4	2026/10/19
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	53	1	0	53	53	53	2026/10/19
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	100	1	0	100	100	100	2026/10/19
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.2	1	0	7.2	7.2	7.2	2026/10/19
味	－	異常でないこと	---	0	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合						