施設名：吉田町上水道（高区配水系）　　採水場所：第一浄水場

項目	単位	基準値	2026/04/13	2026/05/18	2026/06/08	2026/07/13	2026/08/10	2026/09/14	2026/10/19	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道						
水温	℃	－	18.0	23.0	22.0	25.0	29.0	25.5	25.0	7	0	23.9	29.0	18.0	2026/08/10
気温	℃	－	21.7	24.2	22.4	27.8	31.1	24.9	23.0	7	0	25.0	31.1	21.7	2026/08/10
残留塩素濃度	mg/L	－	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	7	0	0.3	0.4	0.3	2026/06/08
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	1	0	2026/09/14
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	---	---	0.00015未満	---	---	0.00015未満	3	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	3	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	3	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	3	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	3	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	---	---	0.4	---	---	0.5	3	0	0.43	0.50	0.40	2026/10/19
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.06	3	0	0.02	0.06	0.05未満	2026/10/19
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	---	---	0.03	---	---	0.03	3	0	0.03	0.03	0.03	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満	3	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	3	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	---	---	0.000005未満	---	---	0.000005未満	3	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満	3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.005	---	---	0.013	---	---	0.005	3	0	0.008	0.013	0.005	2026/07/13
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	---	---	0.005	---	---	0.005未満	3	0	0.002	0.005	0.005未満	2026/07/13
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	3	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.006	---	---	0.009	---	---	0.007	3	0	0.007	0.009	0.006	2026/07/13
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.6	---	---	6.7	---	---	6.5	3	0	6.6	6.7	6.5	2026/07/13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---

項目	単位	基準値	2026/04/13	2026/05/18	2026/06/08	2026/07/13	2026/08/10	2026/09/14	2026/10/19	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道						
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.4	7	0	3.4	3.7	3.1	2026/09/14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	55	---	---	52	---	---	54	3	0	54	55	52	2026/04/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	87	---	---	96	---	---	100	3	0	94	100	87	2026/10/19
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	3	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	3	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	3	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	3	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7	0	7.2	7.3	7.2	2026/09/14
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	7	0	---	---	---	---
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	7	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						