

令和4年度 吉田町水質検査結果

施設正式名称	吉田町上水道(第1水源)				
受付年月日	2022/06/13	2022/07/04	2022/09/05	2022/12/05	2023/02/01
種別	原水	原水	原水	原水	原水
気温(°C)	24.0	25.0	32.0	18.2	9.2
水温(°C)	17.8	18.0	17.4	17.2	17.0
残留塩素					
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
大腸菌	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	0		0	0	0
一般細菌		0 CFU/mL			
大腸菌		検出しない			
カドミウム及びその化合物		0.00015 mg/L未満			
水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満			
セレン及びその化合物		0.0007 mg/L			
鉛及びその化合物		0.0005 mg/L未満			
ヒ素及びその化合物		0.0005 mg/L未満			
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満			
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.0 mg/L			
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L			
ホウ素及びその化合物		0.03 mg/L			
四塩化炭素		0.0002 mg/L未満			
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-ジクロロメタン		0.0004 mg/L未満			
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/L未満			
トリクロロエチレン		0.0002 mg/L未満			
ベンゼン		0.0002 mg/L未満			
亜鉛及びその化合物		0.004 mg/L			
アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/L未満			
鉄及びその化合物		0.02 mg/L未満			
銅及びその化合物		0.002 mg/L未満			
ナトリウム及びその化合物		8.8 mg/L			
マンガン及びその化合物		0.013 mg/L			
塩化物イオン		5.9 mg/L			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		67 mg/L			
蒸発残留物		140 mg/L			
陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満			
ジオスミン		0.000001 mg/L未満			
2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満			
非イオン界面活性剤		0.002 mg/L未満			
フェノール類		0.0005 mg/L未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.2 mg/L未満			
pH値		6.8			
臭気		異常なし			
色度		0.5 度未満			
濁度		0.1 度未満			

令和4年度 吉田町水質検査結果

施設正式名称	吉田町上水道(第3水源)				
受付年月日	2022/06/13	2022/07/04	2022/09/05	2022/12/05	2023/02/01
種別	原水	原水	原水	原水	原水
気温(°C)	25.0	25.2	28.1	16.1	9.8
水温(°C)	16.5	16.5	16.4	16.0	15.0
残留塩素					
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
大腸菌	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	0		0	0	0
一般細菌		1 CFU/mL			
大腸菌		検出しない			
カドミウム及びその化合物		0.00015 mg/L未満			
水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満			
セレン及びその化合物		0.0005 mg/L未満			
鉛及びその化合物		0.0005 mg/L未満			
ヒ素及びその化合物		0.0005 mg/L未満			
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満			
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.5 mg/L			
フッ素及びその化合物		0.05 mg/L未満			
ホウ素及びその化合物		0.03 mg/L			
四塩化炭素		0.0002 mg/L未満			
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-ジクロロメタン		0.0004 mg/L未満			
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/L未満			
トリクロロエチレン		0.0002 mg/L未満			
ベンゼン		0.0002 mg/L未満			
亜鉛及びその化合物		0.015 mg/L			
アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/L未満			
鉄及びその化合物		0.02 mg/L未満			
銅及びその化合物		0.002 mg/L未満			
ナトリウム及びその化合物		6.2 mg/L			
マンガン及びその化合物		0.001 mg/L			
塩化物イオン		3.5 mg/L			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		52 mg/L			
蒸発残留物		110 mg/L			
陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満			
ジオスミン		0.000001 mg/L未満			
2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満			
非イオン界面活性剤		0.002 mg/L未満			
フェノール類		0.0005 mg/L未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.2 mg/L未満			
pH値		7.3			
臭気		異常なし			
色度		0.5 度未満			
濁度		0.1 度未満			

令和4年度 吉田町水質検査結果

施設正式名称	吉田町上水道(第8水源)				
受付年月日	2022/06/13	2022/07/04	2022/09/05	2022/12/05	2023/02/01
種別	原水	原水	原水	原水	原水
気温(°C)	23.8	26.2	29.4	17.8	9.2
水温(°C)	16.1	16.2	16.3	16.4	14.8
残留塩素					
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
大腸菌	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	0		0	0	0
一般細菌		0 CFU/mL			
大腸菌		検出しない			
カドミウム及びその化合物		0.00015 mg/L未満			
水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満			
セレン及びその化合物		0.0005 mg/L未満			
鉛及びその化合物		0.0005 mg/L未満			
ヒ素及びその化合物		0.0005 mg/L未満			
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満			
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3 mg/L			
フッ素及びその化合物		0.05 mg/L			
ホウ素及びその化合物		0.04 mg/L			
四塩化炭素		0.0002 mg/L未満			
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-ジクロロメタン		0.0004 mg/L未満			
テトラクロロエチレン		0.0002 mg/L未満			
トリクロロエチレン		0.0002 mg/L未満			
ベンゼン		0.0002 mg/L未満			
亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L			
アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/L未満			
鉄及びその化合物		0.06 mg/L			
銅及びその化合物		0.002 mg/L未満			
ナトリウム及びその化合物		8.7 mg/L			
マンガン及びその化合物		0.029 mg/L			
塩化物イオン		5.1 mg/L			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		51 mg/L			
蒸発残留物		110 mg/L			
陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満			
ジオスミン		0.000001 mg/L未満			
2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満			
非イオン界面活性剤		0.002 mg/L未満			
フェノール類		0.0005 mg/L未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.2 mg/L未満			
pH値		7.4			
臭気		異臭			
色度		0.5 度未満			
濁度		0.1 度			