

施設名：吉田町上水道（第3水源）

採水場所：大幡1455-3

項目	単位	基準値	2024/07/08	測定回数
			上水道	
水温	°C	-	17.0	1
気温	°C	-	34.6	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.003	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.2	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	51	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	99	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.2	1
臭気	-	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1

施設名：吉田町上水道（第4水源）

採水場所：大幡1233-1

項目	単位	基準値	2024/10/21	測定回数
			上水道	
水温	°C	-	16.0	1
気温	°C	-	24.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.004	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.7	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	48	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	99	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.0	1
臭気	-	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1

施設名：吉田町上水道(第5水源) 採水場所：大幡818

項目	単位	基準値	2024/10/21	測定回数
			上水道	
水温	°C	-	16.5	1
気温	°C	-	24.1	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	10	1
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.003	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.0	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.2	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	50	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	92	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.2	1
臭気	-	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1