様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
番 号	第 4 3 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 吉田浄化センター機械設備機器分解修繕	
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内	
	概 要	No. 1-1 槽曝気装置分解修繕	
	発注担当課	上下水道課	
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見 積 書 徴 取 日 平成29年10月16日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	クボタ環境サービス 株式会社	
	契 約 相 手 方 住 所	東京都台東区松が谷一丁目3番5号	
	契 約 金 額	¥6,372,000-	契 約 日 平成29年10月20日
	着 手 日	平成29年10月23日	完 成 期 日 平成30年 3月16日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 した 理 由	<p>当該業務は、吉田浄化センターの機械設備機器の分解修繕にかかるものである。</p> <p>No. 1-1 槽曝気装置は、平成29年5月に大きな異音が発生し、過負荷(過電流)により運転が自動停止し運転不可の状態になっている。曝気装置は、水処理機器の根幹をなしているため、早急に修繕を実施し原状回復を図る必要がある。</p> <p>浄化センターの機械設備は、常時稼働した状態で修繕を行う必要がある。浄化センターの機器の運転管理業務委託の受注者である契約予定先は、機器を止めることなく修繕を行える唯一の業者であるため選定した。</p> <p>以上の理由により、機器の分解修繕を効率よく実施することが出来るため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定に基づき、修繕契約を締結することとしたい。</p> <p>適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日 平成29年11月1日
	変 更 理 由	<p>No. 1-1 槽曝気装置は、平成29年5月に大きな異音が発生し、過負荷(過電流)により運転が自動停止し運転不可の状態になっている。曝気装置は、水処理機器の根幹をなしているため、早急に修繕を実施し原状回復を図る必要がある。</p> <p>詳細な修繕箇所の把握のため引き揚げ作業を行い点検したところ、追加で修繕を実施すべき箇所が多岐にわたることが発覚し</p>	

		た。 受注者が作業員確保などの状況を検討した結果、機器の更新を行いたい旨の協議書が提出されたため同等品以上と判断し、協議を承諾したものである。
	変更後 完成期日	変更なし