

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和 元 年度 建設改良事業 東村上組 2 号線配水管布設替工事		
	工事等箇所	榛原郡吉田町 住吉 地内		
	概 要	(水道施設工事) 配水管 HPE φ 100 L=299.7m " φ 75 L= 13.2m 仕切弁 φ 100 N= 5 基 " φ 75 N= 1 基 不断水連絡工 φ 200×100 N= 1 基 消火栓 N= 1 基 給水工 N=10 箇所		
	発注担当課	上下水道課		
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和 元 年 5 月 3 0 日
契約関係	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社福泉吉田支店		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町川尻 8 9 7 番地の 1		
	契 約 金 額	2 0 , 7 9 0 , 0 0 0	契 約 日	令和 元 年 6 月 3 日
	着 手 日	令和 元 年 6 月 4 日	完 成 期 日	令和 元 年 1 0 月 1 8 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	2 1 , 0 2 3 , 2 0 0	変更契約日	令和 元 年 1 0 月 1 1 日
	変 更 理 由	・既設管との接続位置の変更に伴い、管路延長を変更する。 ・交通誘導員を配置実績に合わせて変更する。 ・現場精査の結果から、道路舗装の復旧面積に差異が生じたため変更する。 ・支線 2 の既設給水管の埋設位置が、既設配水管と新設配水管の接続位置より新設配水管側にあったことから、サドル分水栓建込工（HPE 用）を増工する。		
	変 更 後 完成(了)期日	変更なし		