令和2年度　吉田町水質検査結果
（原水－川尻配水系－基準項目）

施設名称	第7水源
年月日	10月5日
気温(℃)	24.6
水温(℃)	17.7
残留塩素	
検査項目	検査結果
一般細菌	10 CFU/mL
大腸菌	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L
フッ素及びその化合物	0.06 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト	0.0004 mg/L未満
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満
ベンゼン	0.0002 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満
鉄及びその化合物	0.02 mg/L未満
銅及びその化合物	0.002 mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	6.3 mg/L
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満
塩化物イオン	3.3 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	57 mg/L
蒸発残留物	110 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
ジェオスミン	0.000001 mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満
フェノール類	0.0005 mg/L未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.2 mg/L未満
pH値	7.5
臭気	異常なし
色度	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満