令和2年度　吉田町水質検査結果
（原水－高区配水系－基準項目）

施設名称	第4水源	第5水源
年月日	10月5日	10月5日
気温(℃)	25.0	26.2
水温(℃)	18.0	18.2
残留塩素		
検査項目	検査結果	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	4 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	0.5 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.06 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	0.03 mg/L
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未
亜鉛及びその化合物	0.008 mg/L	0.009 mg/L
アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未
鉄及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未
銅及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.003 mg/L
ナトリウム及びその化合物	6.4 mg/L	6.6 mg/L
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未
塩化物イオン	2.9 mg/L	3.7 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	54 mg/L	54 mg/L
蒸発残留物	93 mg/L	88 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未
ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未
フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未
pH値	7.3	7.3
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満